

Zertifikat

Nr. z9710a-25

Auftraggeber:

SECOMP Electronic Components GmbH
Einsteinstraße 17-23
76275 Ettlingen, Deutschland

Kategorie 6A

Prüfling(e):

Steckverbinder:
SECOMP Keystone Cat.6A, RJ45, STP, 500MHz, Component Level
Art.-Nr.: 21.17.0328

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
DIN EN 50173-1 (2018-10)
ANSI/TIA-568.2-D (2018-09)
IEC 60603-7-51 Ed.1.0 (2010-03)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Bewertungsstandards ein.

Steckverbinder, Kupfer, Kategorie 6A

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbe-
reich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht
Nr. R9710a-25 und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.
Dieses Zertifikat ist nach Prüfdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 16. September 2025



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 320
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de